

Bescheinigung

über die energetische Bewertung
 nach FW 309 Teile 1 & 7 der Nahwärme/Fernwärme
 nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 - berechnet nach FW 309-1: 2021
 auf Basis vorliegender Planungsdaten

Nahwärmegebiet "J50", 63110 Rodgau

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 $f_{p,FW}$ = **0,51**
(§ 22 Absatz 2 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 $f_{E,FW}$ = **0,00 g / kWh**
(Anlage 9 GEG)

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **09.03.2028**

Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG
 Schützenbleiche 9-11
 65929 Frankfurt



Runkel, 15.03.2022
 Ort, Datum

Jürgen Herkert
 Name des Ausstellers
 f_p Gutachter- Nr.: FW 609-130

Ausgestellt für :	Energieversorgung Rodau GmbH (EVR)
Straße:	Philipp-Reis-Straße 7
Ort, PLZ	63110 Rodgau

Wärmebedarf gesamt:	670.214 kWh/a
Anteil KWK:	75,2%
Anteil Spitzenlastkessel:	24,8%
Brennstoff:	Erdgas
Heizölanteil:	0%

Energieträgermix

Zusammensetzung Energie

■ Erdgas

